

## 2017年度 微量PCB無害化处理実績

### 無害化处理実績

番号	処理対象物	台数	処理年月	洗浄地点	PCB含有量 (mg/kg)		結果	規制値 (mg/kg)	管理値 (mg/kg)
					元油	洗浄後			
1	高圧トランス	1	2017年12月	福岡市南区桧原六丁目770番1	4.3	0.15 未満	完了	0.5	0.3
2	高圧トランス	1	2018年 1月	福岡市南区桧原六丁目770番1	1.5	0.15 未満	完了		
3	電圧調整器	1	2018年 2月	福岡市南区桧原六丁目770番1	1.8	0.15 未満	完了		
4	電圧調整器	1	2018年 2月	福岡市南区桧原六丁目770番1	4.2	0.15 未満	完了		
年度累計台数		4							