

## 2018年度 微量PCB廃棄物無害化处理実績

### 無害化处理実績

番号	处理対象物	台数	处理年月	PCB含有量 (mg/kg)		結果	規制値 (mg/kg)	管理値 (mg/kg)	
				元油	洗浄後				
1	変圧器	1	2018年 6月	0.7	0.15 未満	完了	0.5	0.3	
2	変圧器	1	2018年 8月	1.2	0.15 未満	完了			
3	変圧器	1	2018年 8月	3.3	0.15 未満	完了			
4	変圧器	1	2018年 12月	2.5	0.15 未満	完了			
5	変圧器	1	2019年 1月	1.2	0.15 未満	完了			
6	変圧器	1	2019年 2月	1.0	0.15 未満	完了			
年度累計台数		6							