

2020年度 微量PCB廃棄物無害化処理実績

無害化処理実績

番号	処理対象物	台数	処理年月	PCB含有量 (mg/kg)		結果	規制値 (mg/kg)	管理値 (mg/kg)
				元油	洗浄後			
1	変圧器付属機器 (窒素ガス室)	1	2020年12月	2.5	0.15 未満	完了	0.5	0.3
2	変圧器付属機器 (ラジエーター)	1	2021年 1月	2.5	0.15 未満	完了		
3	変圧器付属機器 (コンサベータ)	1	2021年 1月	2.5	0.15 未満	完了		
4	変圧器付属機器 (ラジエーター)	1	2021年 2月	2.5	0.15 未満	完了		
5	変圧器付属機器 (窒素ガス室)	1	2021年 2月	3.8	0.15 未満	完了		
6	変圧器付属機器 (ラジエーター)	1	2021年 3月	3.8	0.16	完了		
7	変圧器付属機器 (コンサベータ)	1	2021年 3月	3.8	0.15 未満	完了		
8	変圧器付属機器 (ラジエーター)	1	2021年 3月	3.8	0.24	完了		
年度累計台数		8						