

## 2023年度 微量PCB廃棄物無害化処理実績

### 無害化処理実績

番号	処理対象物	台数	処理年月	PCB含有量 (mg/kg)		結果	規制値 (mg/kg)	管理値 (mg/kg)
				元油	洗浄後			
1	変圧器付属機器 (ラジエーター)	1	2023年 9月	1.9	0.15 未満	完了	0.5	0.3
2	変圧器付属機器 (ラジエーター)	1	2023年10月	1.9	0.15 未満	完了		
3	変圧器付属機器 (ラジエーター)	1	2023年11月	1.9	0.15 未満	完了		
4	変圧器付属機器 (ラジエーター)	1	2023年12月	1.9	0.15 未満	完了		
5	変圧器	1	2024年 1月	1.9	0.15 未満	完了		
6	変圧器付属機器 (エレファント)	1	2024年 2月	0.76~0.84	0.15 未満	完了		
7	変圧器	1	2024年 3月	1.0	0.15 未満	完了		
年度累計台数		7						