

2024年度 微量PCB廃棄物無害化処理実績

無害化処理実績

| 番号 | 処理対象物 | 台数 | 処理年月 | PCB含有量 (mg/kg) | | 結果 | 規制値 (mg/kg) | 管理値 (mg/kg) | |
|--------|------------------|----|----------|----------------|---------|----|-------------|-------------|--|
| | | | | 元油 | 洗浄後 | | | | |
| 1 | 変圧器 | 1 | 2024年 7月 | 1.5 | 0.15 未満 | 完了 | 0.5 | 0.3 | |
| 2 | 変圧器付属機器 (エレファント) | 1 | 2024年 9月 | 0.72~0.82 | 0.15 未満 | 完了 | | | |
| 3 | 変圧器付属機器 (ラジエーター) | 1 | 2024年 9月 | 1.5 | 0.15 未満 | 完了 | | | |
| 4 | 変圧器付属機器 (ラジエーター) | 1 | 2024年10月 | 1.5 | 0.15 未満 | 完了 | | | |
| 5 | 変圧器付属機器 (ラジエーター) | 1 | 2024年11月 | 1.5 | 0.15 未満 | 完了 | | | |
| 6 | 変圧器付属機器 (ラジエーター) | 1 | 2024年11月 | 1.5 | 0.15 未満 | 完了 | | | |
| 年度累計台数 | | 6 | | | | | | | |